

ZACHODNIOPOMORSKI  
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Szczecinie  
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7  
tel. 91 462 46 40 fax 91 462 46 40  
NHD.9020.1.31.2013

Szczecin dnia 25.04.2013 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 12  
w Koszalinie  
wpłynęło 30.10.12.2013  
nr 246/04/2013  
podpis B

*Kier. postępowania*

Zespół Szkół Nr 12  
ul. Połczyńska 71a  
75 - 816 Koszalin

Prezydent Miasta Koszalin  
Rynek Staromiejski 6-7  
75-007 Koszalin

## DECYZJA

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267 ),
- art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
- art. 5 ust.7 pkt 1 i 2, art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. 2003. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
- § 2 ust. 2 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

### nakazuje

Zespołowi Szkół Nr 12 zlokalizowanemu przy ul. Połczyńskiej 71a; 75- 816 Koszalin:

1. zapewnienie osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania, ochraniających od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym w:
    - ciągach komunikacyjnych na: parterze, I, II, III i IV piętrze,
    - pomieszczeniach sanitarnych dla dziewcząt i chłopców na parterze, I, II, III i IV piętrze,
    - świetlicy (sala nr 407) na III piętrze,
    - w szatniach dla dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej,
- w terminie **do dnia 31 grudnia 2014r.**