

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

W związku ze stwierdzonymi w dniu 25.03.2013r. nieprawidłowościami Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne, o czym poinformował Zespół Szkół Nr 12 w Koszalinie oraz organ prowadzący – Prezydenta Miasta Koszalina

Dyrektor placówki w piśmie z dnia 15. 04. 2013r., znak ZS12.09.090.02.2013 skierowanym do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie poinformował o przyczynach wystąpienia nieprawidłowości i terminach ich usunięcia. Wyjaśnił, że zacieki powstają z powodu złego stanu instalacji kanalizacyjnej – pionów, 40 letniej instalacji oraz zastosowanego materiału (żeliwo), do zalań dochodzi dość często, wystarczy zbyt mocno odkręcony kran. W trakcie kontroli na suficie widoczne były zacieki w dwóch łazienkach (w tym jeden wciąż mokry), zamalowywane na bieżąco, niestety usunięcie przyczyny ich powstawania wymaga znacznych nakładów finansowych. Zadeklarował, że do dnia 31. 12. 2013r. zostaną doprowadzone do prawidłowego stanu sufity w pomieszczeniach sanitarnych, natomiast do dnia 31.12.2014 r. wykonane osłony na grzejnikach centralnego ogrzewania.

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarne uczniów i wychowanków przebywających w placówce zachodzi konieczność zapewnienia warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami w związku z tym, należało nakazać usunięcie nieprawidłowości. Ustalając termin ich usunięcia wzięto pod uwagę terminy deklarowane przez Dyrektora placówki.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

O wykonaniu decyzji proszę powiadomić Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w terminie 7 dni od daty wykonania.

- Otrzymują:
1. Adresaci
  2. A/a.



Zachodniopomorski Państwowy  
Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
w Szczecinie  
*Matgorzata Domagała-Dobrzycka*  
dr n. med. Matgorzata Domagała-Dobrzycka  
specjalista zdrowia publicznego